

CERTYFIKAT BADANIA UPROSZCZONY

Nr 25/32303187 S

Bellaterra, 09 kwietnia 2025

TERRATEC SOLUTIONS S.L.

NIP: B19446012
ul. Mas Coll 15
08328 - ALELLA

DESKA TARASOWA „BRUGGAN Premium Decking”



Zlecone badanie oraz podsumowanie wyników:

Określenie odporności na poślizg metodą wahadła tarcia.

Badanie w stanie mokrym. UNE-EN 16165:2022, Załącznik C + Załącznik Krajowy A (badanie poślizgu zgodnie z Kodeksem Technicznym Budownictwa).

UWAGA: choć Kodeks Techniczny Budownictwa odnosi się do normy UNE 41901:2017 EX, norma ta została unieważniona z dniem 11.10.2022 i zastąpiona normą UNE-EN 16165:2022 Załącznik C, która wraz z Załącznikiem Krajowym A określa warunki konieczne do zapewnienia równoważności stosowania normy UNE 41901:2017 EX.

DATA PRZEPROWADZENIA BADANIA: 8 kwietnia 2025.

Wskaźnik PTV próbki: 56
Odporność na poślizg Rd: KLASA 3

Kierownik ds. Materiałów Budowlanych
LGAI CENTRUM TECHNOLOGICZNE, S.A.

Osoba odpowiedzialna technicznie
LGAI CENTRUM TECHNOLOGICZNE, S.A.

Pełne wyniki są zawarte w oryginalnym raporcie/raportach z badań, które są do dyspozycji klienta pod numerem 25/32303187

Wyniki określone w niniejszym dokumencie odnoszą się wyłącznie do materiału otrzymanego w LGAI i przebadane zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

Applus+ gwarantuje, że niniejsza praca została wykonana zgodnie z wymogami naszego Systemu Zarządzania Jakością i Zrównoważonym Rozwojem, z zachowaniem wszelkich warunków umownych oraz obowiązujących przepisów prawnych.

W ramach naszego programu doskonalenia prosimy o przesyłanie wszelkich uwag, które Państwo uznają za stosowne, kierując je do osoby odpowiedzialnej podpisującej niniejszy dokument lub do Dyrektora Jakości Applus+, pod adresem: satisfaccion.cliente@applus.com